

Resposta ao Pedido de esclarecimentos

licitacao@acailandia.ma.gov.br

15 de janeiro de 2020 17:16

Para: licitacao@moreiraiso.com.br

Em resposta ao e-mail abaixo

Prezados, Boa Tarde

Considerando as presentes especificações, os equipamentos devem estar de acordo com as normas e testes para fabricação de equipamentos e/ou materiais similares, então regulados pela ABNT (Associação Brasileira de normas Técnicas), bem como devem estar de acordo com NBR 1640112008 que dispõe sobre a instalação de aparelhos de ar condicionado. Deste modo, a Contratada deverá observar os padrões de referência e qualidade do ar interior em ambientes climatizados de uso público e coletivo expressos pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde e Resolução nº 09/2003 da ANVISA. A prestação dos serviços de instalação dos equipamentos deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se na condição de exatidão das especificações solicitadas neste Termo de Referência.

Os documentos de Habilitação estão listados no item 7 do edital.

Boa tarde,

Para fins de habilitação a empresa licitante deverá ter o Registro na Anvisa?

Aguardo retorno,

Att,

RHAINY FIFER - LICITAÇÃO

Rodovia BR120 - KM663 - Distrito Industrial - São Geraldo/MG - CEP:36530-000

(32)3556-1233 / (32) 9 9941-6010

licitacao@moreiraiso.com.br