



INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

EXISTÊNCIAS	• ADONARDO AO PRESENTE NO DECRETO LEGISLATIVO Nº 91 DE 07 DE MARÇO DE 2009 (LEI Nº 13.205) DE 19 DE JUNHO DE 2009, EM SEUS ART. 11, 12 E 13, E 14, DO ANEXO III
EXTINTORES	• CONTIÉM 6 (SEIS) UNIDADES DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DE CAPACIDADE DE 6KG
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	• SERÁ ALIMENTADO PELO QUANDO HUBER QUE DEIXAR A LÂMPARA DE EMERGENCIA E INDICAR A SAÍDA PARA A ÁREA DE SEGURANÇA
RESERVA DE INCÊNDIO	• O RESERVA DE INCÊNDIO DEVE SER ADEQUADO PARA ATENDER À 17 (DEZESSEIS) UNIDADES DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO	• O SINALIZAÇÃO DEVE SER OBSERVADO O PRECISO NA 17 (DEZESSEIS) UNIDADES DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO
ACABAMENTO E REVESTIMENTO	• ADOTAR O 18. CONTROL E DE MATÉRIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
SEGURANÇA ESTRUTURAL	• OSE INDICADA NA RESOLUÇÃO ESTRUTURAL NA CONDIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAS

SE O MATERIAL FOR DE ALTA QUALIDADE, PODERÁ SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS, COM O PRECISO DE SER DOCUMENTADO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DESENVOLVIDA.

TUBOS	• 18 (DEZESSEIS) UNIDADES DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DE CAPACIDADE DE 6KG
CONDICIONES	• SE O MATERIAL FOR DE ALTA QUALIDADE, PODERÁ SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS, COM O PRECISO DE SER DOCUMENTADO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DESENVOLVIDA.
EXTINTORES	• 18 (DEZESSEIS) UNIDADES DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DE CAPACIDADE DE 6KG

RELACIONE DE MATERIAS - INCÊNDIO

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Capacidade 6KG	KG	210x170	11
Capacidade 6KG	KG	210x170	2
Capacidade 6KG	KG	210x170	4
Capacidade 6KG	KG	210x170	2
Capacidade 6KG	KG	210x170	18
Capacidade 6KG	KG	210x170	2
Capacidade 6KG	KG	210x170	1
Capacidade 6KG	KG	210x170	2
Capacidade 6KG	KG	210x170	3
Capacidade 6KG	KG	210x170	4
Capacidade 6KG	KG	210x170	1
Capacidade 6KG	KG	210x170	1
Capacidade 6KG	KG	210x170	89.38

LEGENDA

[Symbol]	CAIXA DE INCÊNDIO COM UM MANGUEIRA + RESERVA COM EXTINTOR 6KG
[Symbol]	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 18 L CLASS E A
[Symbol]	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (GG) 6KG CLASS E A B C
[Symbol]	EXTINTOR DE FÓSFORO BRANCO (PB) 6KG CLASS E B C
[Symbol]	LÂMPARA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (L)
[Symbol]	REGISTRO DE RECALQUE (RR)
[Symbol]	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
[Symbol]	CENTRAL DE ALARME
[Symbol]	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
[Symbol]	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
[Symbol]	ACesso de VENTURA NA IDENTIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO
[Symbol]	TUBULAÇÃO EM AÇO INOX 304

NOTAS

- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ATENDERÁ AO CONTEUDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17 DO CBAM.
- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE SER INSTALADO NA ÁREA DE RISCO, NA IDENTIFICAÇÃO CONFORME ANEXO Nº 17 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17 DO CBAM.

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SÍMBOLO	COD.	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
[Symbol]	101	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	100x100	ALTA	INDICAR A SAÍDA DE EMERGENCIA
[Symbol]	102	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	100x100	ALTA	INDICAR A SAÍDA DE EMERGENCIA
[Symbol]	103	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	100x100	ALTA	INDICAR A SAÍDA DE EMERGENCIA
[Symbol]	104	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	100x100	ALTA	INDICAR A SAÍDA DE EMERGENCIA
[Symbol]	105	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	100x100	ALTA	INDICAR A SAÍDA DE EMERGENCIA

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	COD.	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
[Symbol]	106	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ALTA PRESSURIZADA	210x170	ALTA	INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
[Symbol]	107	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO	210x170	ALTA	INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
[Symbol]	108	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE FÓSFORO BRANCO	210x170	ALTA	INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
[Symbol]	109	ALARME SONORO	100x100	ALTA	INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO ALARME SONORO
[Symbol]	110	COMANDO MANUAL DE ALARME	100x100	ALTA	INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO COMANDO MANUAL DE ALARME

CENTRO DE ESPECIALIDADE E REABILITAÇÃO - CER IV AÇAILANDIA - MA

PROPRIETÁRIO(S):
 AUTOR DO PROJETO: [Assinatura]
 ENG. RESPONSÁVEL:

OBJETO: COMBATE A INCÊNDIO

ESCALA: 1:100

FECHA: 18/08/2022

PROJ. Nº: 01/05

CONDIÇÕES: 0

CONTEÚDO: 0

CLIENTE: PREFEITURA DE AÇAILANDIA - MA
 AV. MARCEL AMORIM PEREIRA
 BAIRRO: TRINCOLO - AÇAILANDIA - MA

COMBATE A INCÊNDIO
 ESQUEMA GERAL DE COMBATE A INCÊNDIO

FECHA: 18/08/2022

FORMATO CONTÉM PADRÃO ABNT