

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Registro de Preços Eletrônico - 075/2021

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Questionamento
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	25.329.901/0001-52	01/12/2021 - 16:55	ESCLARECIMENTO	08/12/2021 - 12:10	<p>Prezados, boa tarde.</p> <p>Vimos por meio deste respeitosamente solicitar esclarecimento referente a este pregão eletrônico.</p> <p>Em relação aos itens 100, 101, 102, 103, 104 referente a reservatórios de fibra de vidro,</p> <p>Porém perguntamos se é possível entregar reservatórios produzidos em polietileno?</p> <p>Destacamos que os reservatórios em polietileno possuem maior resiliência e resistência, propicia menor ruptura e quebra, podendo sofrer leves pressões até mesmo para passar por lugares mais estreitos.</p> <p>A sua confecção em polietileno de média densidade permite que o mesmo resista a impactos (dentro de limites conforme estipulado na norma), sem comprometimento em sua característica mecânica.</p> <p>A utilização de matérias primas certificadas e homologadas dão ao produto resistência a intempéries e às ações dos raios ultra violeta e insolação, evitando a proliferação de algas.</p> <p>No mesmo sentido, são inertes não havendo migração específica e preservando a água nele contida.</p> <p>Os reservatórios em polietileno são mais fáceis de serem transportados evitando assim quebras e rachaduras.</p> <p>Os reservatórios são produzidos de acordo com a NBR n° 14.799, são de excelente qualidade e possuem garantia mínima de 2 anos.</p> <p>Serão atendidas todas as medidas e características solicitadas na licitação.</p> <p>Aguardamos retorno</p>
<p>Resposta: Sim, é aceitável o material de fabricação em Polietileno desde que atinjam as necessidades da Administração Pública.</p>					



FIXA-MA CCL
EM BRANCO